



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и ПР

677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru

Отдел надзорной деятельности по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 159/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательному-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
заведующая Сметанина Наталья Геббасовна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Якутска по
пожарному надзору № 159 от 13.03.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

«27» марта 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

«29» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

проведена **плановая выездная** проверка инспектором ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС
(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Скрипчук К.А. **объект:**

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательному-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенных по адресу: РС(Я) г. Якутск ул. Чернышевского, 12/3; Сергеляхское шоссе, 5 км.

Совместно с: заведующая Сметанина Наталья Геббасовна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре д-пис а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не произведена своевременная перекатка пожарных рукавов	(п. 57 ППР в РФ № 390);	15.06.2019	
2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (помещение для рабочих)	(п. 42 ППР в РФ № 390);	15.06.2019	
3.	Допускается эксплуатация светильника (в помещении для рабочих с видимыми нарушениями изоляции электропровода	(п. 42 ППР в РФ № 390);	15.06.2019	

