



МЧС России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ЯКУТСКУ
 по адресу: г. Якутск ул. Дзержинского, 35 тел/факс (4112) 226-371

ПРОТОКОЛ № 34-152

об административном правонарушении

«29» марта 2019 г.

г. Якутск, Республика Саха
 (Якутия) ул. Дзержинского, 35
 каб. 13

Я, инспектор Отдела НД по городу Якутску - государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Скрипчук Кристина Анатольевна
 что должностное лицо: Сметанина Наталья Геббасовна

Гражданство РФ

Дата и место рождения: 15.10.1968 г.р. гор. Якутск

Место жительства: РС(Я) г. Якутск ул. Свердлова, 2 А кв. 12

Место работы, учебы: МБДОУ детский сад № 9 «Якутяночка»

Занимаемая должность: заведующая

Документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 9813 № 514732 выдан 30.12.2013 г. МРО УФМС России по РС (Я) в г. Якутске

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: со слов нет

В период с «27» марта 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

«29» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

в здании и на территории МБДОУ детский сад № 9 «Якутяночка»

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и нормативные акты, требования которых были нарушены)

по адресу: РС(Я) г. Якутск ул. Чернышевского, 12/3; Сергеляхское шоссе, 5 км.

нарушил (а) Требования Пожарной Безопасности в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), а именно:

1.	Не произведена своевременная перекачка пожарных рукавов (п. 57 ППР в РФ № 390);
2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (помещение для рабочих) (п. 42 ППР в РФ № 390);
3.	Допускается эксплуатация светильника (в помещении для рабочих с видимыми нарушениями изоляции электропровода (п. 42 ППР в РФ № 390);
4.	На третьем этаже на лестничной клетке сняты двери, предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (п. 23 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.);
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах на дверях разделяющих коридор (абзац 2 п. 62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 2, 3 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.18* СНИП 21-01-97*);
6.	Объект не оснащен специальными огнестойкими накидками (ч. 2,3 ст. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7.1; п. 7.8 ГОСТ Р 58202-2018»);
7.	Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на объекте находятся с истекшим сроком годности в 2017 году (п. 9

- 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
 - 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
 - 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
 - 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
- Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

_____/_____/_____/_____/_____/_____/

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении а также по ст.17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний

_____/_____/_____/_____/_____/_____/

Потерпевшим: _____

(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ

_____/_____/_____/_____/_____/_____/

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

_____ / Смет. (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещ. доказательств по делу, отметка о доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен)

К протоколу прилагается: Объяснение

Протокол прочитан _____, замечания к протоколу _____
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)

С протоколом ознакомлен (а) _____
Сметанина Наталья Габбосовна / Смет. /
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

От подписан отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол _____ / Скрипчук К.А.

Копию протокола получил, копия протокола направлена (ненужное зачеркнуть)

« 29 » марта 2019 г. Сметанина Наталья Габбосовна / Смет. /

В соответствии со ст. 28.2, ст. 23.1 КоАП РФ настоящий протокол и материалы дела переданы на рассмотрение: ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Якутску – Государственному инспектору г. Якутска по пожарному надзору капитану внутренней службы Рожиной Елене Николаевне

Рассмотрение назначено на «15» час. «00» мин. «29» марта 2019 г. по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 35. каб. 13

_____/_____/_____/_____/_____/_____/ / Рожина Е.Н.
подпись принявшего протокол ФИО